



1. Napięcie pracy 230/400V
2. Napięcie izolacji 1000 V AC/1500 V DC
3. Napięcie udarowe wytrzymywane 6kV
4. Prąd znamionowy do 630A
5. Stopień ochrony IP 44 / IP 54
6. Układ pracy TN-C, TN-S, TT



1. Q0 - rozłącznik bezpiecznikowy Eaton XNH00-A160	szt. 1
2. Tablica licznikowa Eaton ZBR 370X210MM	szt. 1
3. F1 - wyłącznik nadprądowy Eaton C__A 1P	szt.1

1. Q1 - Rozłącznik modułowy Eaton 100A 1PIS-100/1
2. K1 - Stycznik Eaton 65A DILM55
3. OP - Ogranicznik przepięć Jasn Muller Typ 1+2 DS101R-230
4. CT - Przekładnik prądowy
5. F01-F4 Rozłącznik obciążeniowy Eaton 1P 63A D02-Z-SL5/CB1
6. Kompensator 1500A TRAM
7. RCBO - Wyłącznik różnicowo-napięciowy Eaton 2P B16A + 30mA
8. FI - gniazdo szeregowe z bieżmą 16A/230V Eaton
9. F6 - Wyłącznik różnicowy Eaton 1P 16A IKA AC xPde Home HN-B16/1
10. Zegar astronomiczny AS2 asti
11. P1 - Łącznik krzyżowy Eaton Hand-0-Auto 1P 20A T02-1-15431/E

autor zramot:	nr ew. upr.:	podpis:	oprawdził:	nr ew. upr.:	podpis:
*****	*****		*****	*****	
INWESTOR:			ADRES:		
TEMAT:			ADRES BUDOWY:		
Oznakę:				skala:	nr rys.:
SZAFKA OŚWIETLENIOWA 1-F Z ZEGAREM ASTMIDI I KOMPENSATOREM 1500A				---	---
zespół projektantów					
autor elektrycz.	nr ew. upr.:	podpis:	oprawdził:	nr ew. upr.:	podpis:
współpraca:	nr ew. upr.:	podpis:	współpraca:	nr ew. upr.:	podpis:
	nr ew. upr.:	podpis:			
			Wzrost:	Miejscowość:	
			Złoty:	Data:	